



KLIMAT OCH DRIFTKRITERIER ÅFA

Allmänt

ÅFA:s klimatkriterier ska harmonisera med gällande svensk bygglagstiftning (Boverkets byggregler, Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverkets föreskrifter) och revideras därefter.

- Drifftider för ventilation, belysning, pumpar m m är generellt då behov finns.
- Behov av ventilation och belysning är i regel samma som nyttjandetiden av lokalen om inte särskilt behov finns.
- Pumpar ska vara i drift när värme respektive kylbehov finns.
- Alla drag- och temperaturangivelser gäller för den i BBR 6:212 definierade vistelsezonen.
- Som dagtemperatur räknas 06:00 – 22:00.
- Lufthastighet i vistelsezonen ska ej överstiga 0,15 m/s vintertid och 0,20 m/s sommartid.

Seniorboende

I seniorboende ska en inomhustemperatur dag på 20-21°C samt natt 19°C eftersträvas. Temperaturen 20°C ska inte underskridas.

Vårdboende

I vård och äldreboende ska en inomhustemperatur på 21-22°C eftersträvas. Temperaturen 21°C ska inte underskridas.

Bostäder

I bostäder ska en inomhustemperatur dag på 20-21°C samt natt 19°C eftersträvas. Temperaturen 20°C ska inte underskridas dagtid.

Trapphus, förråd, källargångar

15-16°C.